




PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Zakład Energetyczny Lublin-Miasto
ul. Wolska 12 20-411 Lublin
Tel. centrala 81 445-10-00
Faks. 81 746 43 33
Email: sekretariat.ze1@lublin.pgedystrybucja.pl
Tel. TB 81 445 11 29

3 p. H. Knebel
- do wiadomości: dołnego
wykonanie;



Lublin dn. 03.03.2011

56222-111a/ZE-1/2011 *8.03.2011*

Ldz. 1606/2011

**KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA
I PROKURATURY**
Ośrodek Szkolenia Ustawicznego
I Współpracy Międzynarodowej
ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62
20-076 LUBLIN

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Zakład Energetyczny Lublin-Miasto w odpowiedzi na pismo z dnia 2011.02.23. oraz kompletnie złożony wniosek w dniu 03.02.2011 r., w celu określenia warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej obiektu PAŁAC MORSKICH - budynek biurowy na działce nr 44/1, w miejscowości Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62 w załączeniu przesyła warunki przyłączenia Nr 56222-111a/ZE-1/2011. z dnia 03.03.2011 r. wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.

Jeżeli akceptują Państwo warunki przyłączenia i projekt umowy, prosimy o podpisanie dwóch egzemplarzy projektu umowy i odesłanie ich do siedziby PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Zakład Energetyczny Lublin-Miasto ul. Wolska 12 20-411 Lublin w celu ich podpisania przez naszych przedstawicieli.

Jednocześnie informujemy, że przedstawiony projekt umowy pozostaje aktualny przez okres 60 dni od daty wysłania niniejszego pisma. Niepodpisanie projektu umowy w tym okresie skutkować będzie koniecznością sporządzenia na Państwa wniosek nowego projektu umowy.

Zawarta umowa o przyłączenie stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano-montażowych na zasadach w niej określonych.

Ze strony PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin Zakład Energetyczny Lublin-Miasto sprawę prowadzi: MAŁEK MAREK tel. (081) 445 - 1127.

Załączniki:

1. Warunki przyłączenia, Nr 56222-111a/2011
2. Projekt umowy o przyłączenie 2 szt.
3. Kalkulacja

Rozdzielnik:
1 x adresat
1 x TB ZE

Kierownik Wydziału
Przyłączania Nowych Odbiorców

mgr inż. Krzysztof Mazurkiewicz



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin
Zakład Energetyczny Lublin-Miasto
ul. Wolska 12 20-411 Lublin
Tel. centrala 81 445-10-00
Faks: 81 746 43 33
Email: sekretariat.ze1@lublin.pgedystrybucja.pl
Tel. TB 81 445 11 29

WP

Lublin, dnia 03.03.2011r.

Nr WP 56222 – 111a/ZE-1/2011

Załącznik nr 1 do umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

**KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
OŚRODEK SZKOLENIA USTAWICZNEGO
I WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 62
20-076 LUBLIN**

Warunki przyłączenia nr 56222 – 111a/ZE-1/2011 dla podmiotu IV grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,40 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: PAŁAC MORSKICH - budynek biurowy.

Lokalizacja: Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 62 gm. Lublin, działka nr 44/1.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnia, 03.02.2011 określa się następujące warunki przyłączenia:

1. Miejsce przyłączenia: **rozdzielnia niskiego napięcia stacji transformatorowej K-943 ul. Krakowskie Przedmieście 62.**
2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Podmiotu Przyłączanego: **zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w rozdzielni niskiego napięcia K-943, w kierunku instalacji odbiorcy.**
3. Moc przyłączeniowa: **300,00 kW (istn. 98,00 kW nr ewid. 81002003) - zasilanie podstawowe.**
4. Rodzaj przyłącza: zgodnie z pkt. 1
W celu zasilenia zgłoszonego obiektu pole liniowe nN stacji transformatorowej K-943 należy wyposażyć wg potrzeb i przystosować do przewidywanego poboru mocy (szczegóły techniczne należy uzgodnić na etapie projektowania w ZE Lublin-Miasto).
5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem: nie dotyczy
6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy Zgłoszony obiekt zasilić wewnętrzną linią zasilającą o przekroju dostosowanym do obciążenia z rozdzielni nN K-943 (pole liniowe określone w pkt 4) ; przewód ochronny instalacji elektrycznej wykonać na tablicy głównej,
W zgłoszonym obiekcie należy zastosować rozwiązanie techniczne umożliwiające wyłączenie całego budynku (projektowany oraz istniejące układy pomiarowe) z jednego miejsca.
7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: w pomieszczeniach licznikowi zlokalizowanych na parterze budynku dostępnych dla personelu obsługi i zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych.
8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego
 - 8.1. Zastosować półpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej na napięciu 0,40 kV.
 - 8.2. Liczniki energii elektrycznej powinny umożliwiać jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej z rejestracją profili obciążenia.
 - 8.3. Układ pomiarowy musi być wyposażony w liczniki trójsystemowe.
 - 8.4. Liczniki energii elektrycznej winny być dostosowane do rozliczeń w wybranej grupie taryfowej – zaprogramowane i sparametryzowane.

- 8.5. Urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowego powinny spełniać wymagania określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
- 8.6. Liczniki energii elektrycznej muszą posiadać zabezpieczenie przed wpływem zewnętrznych pól magnetycznych (z wyjątkiem pola magnetycznego Ziemi) lub powinny posiadać elektroniczny system informujący o wystąpieniu takiego wpływu na liczniki (poprzez np. rejestrowanie, wskazanie, świecenie). System ten ma wykazywać wyłącznie czy na licznik oddziaływano polem magnetycznym, o którym mowa powyżej. Zadziałanie systemu musi być widoczne „gołym okiem” bez potrzeby demontażu licznika.
- 8.7. Wszystkie elementy członu zasilającego oraz osłony i urządzenia wchodzące w skład układu pomiarowego energii elektrycznej muszą być przystosowane do plombowania.
9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego: dobrane wg obliczeń, usytuować w rozdzielni nN K-943.
10. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączenie zasilania w czasie określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,40 kV: **TT**.
11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być większy niż $\tan \varphi = 0,4$.
12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.
13. Instalacje i urządzenia elektryczne należące do Odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace winna wykonać firma posiadająca uprawnienia budowlane do prowadzenia robót elektrycznych.
14. Informacje dodatkowe:
- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,
 - realizacja inwestycji związanych z przyłączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie ważności warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.
 - w przypadku kolizji zgłoszonego obiektu z istniejącą siecią elektroenergetyczną PGE Dystrybucja S.A. kolidujące urządzenia należy przebudować po trasie bezkolizyjnej ; w celu określenia „Umowy o przełożenie sieci elektroenergetycznych będących własnością PGE Dystrybucja S.A. należy wystąpić do ZE Lublin-Miasto odrębnym pismem.
 - na powyższe przedłożyć do sprawdzenia w ZE Lublin-Miasto dokumentację projektową opracowaną w oparciu o obowiązujące przepisy budowy urządzeń energetycznych i rozwiązania typowe,
 - zastosować zamki z wkładką typu "MASTER-KEY" ; urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty ; zastosować złącze z tworzyw termoutwardzalnych, lakierowane
15. Uwagi dodatkowe: szczegóły techniczne uzgodnić w Zakładzie Energetycznym przed przystąpieniem do prac projektowych.
- Realizacja warunków będzie możliwa po przebudowie stacji transformatorowej K-943.
- Tracą moc warunki przyłączenia nr 56222-111/ZE-1/2011 z dnia 2011.02.09.

Prowadzącym sprawę ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunków przyłączenia jest: MAŁEK MAREK tel. (081) 445 - 1127.

Kierownik Wydziału
Przyłączania Nowych Odbiorców

mgr inż. Krzysztof Mazurkiewicz

Załącznik nr 2
do umowy nr 351055 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

Kalkulacja wstępna opłaty za przyłączenie z dnia 03.03.2011r.

Nr Kontrahenta: 143626

WP nr 56222-111a/ZE-1/2011

Grupa przyłączeniowa: IV

Podmiot Przyłączany: KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY

Dot. obiektu: PAŁAC MORSKICH - budynek biurowy

Lokalizacja: Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 62 nr działki 44/1

Opłatę za przyłączenie wg stawek ryczałtowych oblicza się według wzoru:

- dla przyłączy napowietrznych lub kablowych, gdy długość przyłącza jest krótsza lub równa 200 mb: $O_p = S_m \cdot P_p$

- dla przyłączy napowietrznych lub kablowych, gdy długość przyłącza przekracza 200 mb:

$$O_p = S_m \cdot P_p + S_L \cdot (L - 200)$$

gdzie poszczególne symbole zgodnie z taryfą PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin oznaczają:

Grupa przyłączeniowa	S _m – stawka opłaty [zł/kW]	
	za przyłącze napowietrzne	za przyłącze kablowe
IV		133,51zł
<p>O_p – opłata za przyłączenie [zł] P_p – moc przyłączeniowa 300,00[kW] P_{inst} – moc istniejąca 98,00 [kW] L – długość przyłącza - 0 [m] S_L – stawka opłaty za każdy metr powyżej 200 m długości przyłącza 38,87 zł/m</p>		

$$O_p = 26\,969,02 \text{ zł}$$

Opłata za przyłączenie: (netto) 26 969,02zł, słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć zł. 02/100

Opłata za przyłączenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Sporządził:

MAREK MAŁEK

Zatwierdził:

**Kierownik Wydziału
Przyłączania Nowych Odbiorców**

mgr inż. Krzysztof Mazurkiewicz