

Kraków 05.12.2024r.

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa materiałów elektrycznych do siedziby KSSiP w Krakowie”

W dniu 05 grudnia 2024 r. do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania dotyczące treści zapytania ofertowego:

Pytanie 1:

„Czy pozycja 7 jest poprawna:

7. Bateria pastylkowa litowa 3V CR2035 Szt. 10 - może chodziło o CR2025?”

Oraz

Pytanie 2:

„czy korytka z poz 11 i 12 mogą być białe, zbliżone wymiary?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad 1:

Tak, chodzi o baterię **CR2025**.

Doszło do omyłki pisarskiej.

Ad 2:

Tak, dopuszczamy korytka w kolorze białym jeżeli Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć korytek w kolorze szarym. Jednocześnie w pierwszej kolejności wybrana zostanie oferta z korytkami w kolorze szarym.

Wymiary natomiast muszą zawierać się w przedziale wskazanym w zapytaniu. Dopuszczalna tolerancji to +/- 3 mm od wskazanego wymiaru:

Pozycja 11 to przedział od 12mm do 18mm

Pozycja 12 to przedział od 22mm do 28mm

**St. Referent ds. technicznych
Dział Zarządzania Domem Aplikanta**

Daniel Więcek