

## Załącznik nr 2 do Umowy

Wykaz usterek okien po przeprowadzonym przeglądzie w budynku Szkoły i Domu Aplikanta w siedzibie Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Nr okna nadany jest kolejno od lewej strony w danym pokoju.

Dom Aplikanta				Budynek Szkoły			
Pokój	Nr okna	ilość okien	Opis usterki	Pokój	Nr okna	Ilość okien	Opis usterki
104	1	1	*	sala 7	1	1	*
113	1	1	*	sala 105	1,2,4	3	*
116	1	1	*	sala wykładowa 102	2	1	*
124	1	1	*	korytarz 1 piętro	2,10,14,16	4	*
126	1	1	*	204	2,4	2	*
136	1	1	*	220	4	1	*
137	1	1	*	319	2,4	2	*
306	1	1	*	320	1	1	*
321	1	1	*	321	2	1	*
406	1	1	*	322	1	1	*
429	1	1	*	323A	1	1	*
432	1	1	*	401	1	1	*
438	1	1	*	405 sekretariat	2	1	*
Stołówka	1	1	**	425	1	1	*
Recepcja	1,2,3	3	***				
Biuro	1,2	2	****				
<b>Suma:</b>		<b>19</b>		<b>Suma:</b>		<b>21</b>	
<b>Razem:</b>				<b>40</b>			

### Opis usterki:

- \* Uszkodzone okucie w skrzydle okiennym- narożnik, który znajduje się przy górnym zawiasie i jest łączony z rozwórką i ryglami odpowiedzialnymi za zamykanie okna (od strony zawiasów okno jest niedomknięte, co powoduje wypatrzenie się profilu okiennego oraz nieuszczelnienie i przewiewy).
- \*\* Okna nie da się otworzyć – zerwana zasuwka okucia.
- \*\*\* Okna otwierane za pomocą siłownika elektrycznego nie mają ogranicznika bezpieczeństwa w razie urwania się siłownika. Konieczność montażu ogranicznika asekuracyjnego.
- \*\*\*\* Brak dodatkowego ogranicznika uchyłu. Z uwagi na rozmiar okna, w razie zerwania jednej nożyicy, druga musi zostać zamontowana jako asekuracyjna.